

Výběrové řízení na dodavatele chladicí technologie pro chlazení 4 tříd v 4. NP budovy školy

ZŠ a MŠ Bílá 1, Praha 6

Vyhlašuje výběrové řízení na nákup a instalaci chladicí technologie pro chlazení 4 tříd v 4. NP budovy školy:

Termín VŘ : od 1.12.2017 do 8.12.2017

Výběrové řízení na dodavatele chladicí technologie pro chlazení 4 tříd v 4. NP budovy školy

Předmětem je dodávka a montáž chladicí technologie do 4 tříd v nejvyšším podlaží (4. NP) budovy školy. Okna tříd jsou orientovaná jihozápadním směrem bez vnějšího stínění. Citelný výkon chlazení je požadován ve výši 7kW do každé třídy, celkem tedy 28kW.

Požadované jsou 4 vnitřní jednotky pro instalaci do vzduchotechnického potrubí včetně zavěšení do stropní konstrukce, tedy do každé třídy jedna jednotka. Napojení vnitřních jednotek na VZT potrubí není požadováno. Vnější jednotky jsou uvažované nástřešní, umístěné na ploché střeše s krytinu z PVC fólie uložené na EPS.

Je požadované veškeré vzájemné propojení včetně provedení prostupů bez vlivu na statiku objektu a funkčnost konstrukcí. Je požadováno volit trasu propojení mimo hydroizolaci střešního pláště. Dále je požadováno elektrické zapojení a zprovoznění včetně příslušných revizí a funkčních zkoušek. Veškeré práce a dodávky musí být provedené v souladu s platnou legislativou ČR.

Požadovaná záruční doba na kompletní dílo včetně jednotlivých technologických komponent činí 36 měsíců od převzetí funkčního díla.

Součástí nabídky uchazeče je i harmonogram dodávek a prací včetně předpokládaného termínu dokončení.

Nabídka musí obsahovat základní údaje o uchazeči (adresu, DIČ) a výši nabídkové ceny.

Zájemci doručí svou nabídku emailem na adresu molcik@zsbila.cz do 8.12.2017

V Praze, dne 1.12.2017

Mgr. Martin Molčík
ředitel školy